

附件4:

2023年尖扎县农牧区及城区饮用水卫生监测项目丰水期样品结果表（元素）

检测单位：黄南州疾控中心

检测者： 马玉婷 张晓梅

审核：丰丽艳

检测日期：2023-8-10

报告日期：2023-9-5

项目 / 编号	样本标识号	采样点	铜	铁	锰	铅	汞	镉	砷	锌	铝	六价铬
			(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)
1	20230326	坎布拉镇杂布村	0.0005	0.008	0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0010	0.003	0.0016	<0.004
2	20230327	坎布拉镇俄加村	0.0010	0.008	<0.00006	<0.00007	0.00007	<0.00006	0.0013	0.003	0.0010	<0.004
3	20230328	坎布拉镇下李家村	0.0012	0.006	0.00490	<0.00007	0.00008	<0.00006	0.0018	0.003	0.0010	<0.004
4	20230329	坎布拉镇上李家村	0.0008	0.008	0.00070	<0.00007	0.00008	<0.00006	0.0010	0.002	<0.0006	<0.004
5	20230330	康杨镇上庄村	0.0014	0.008	0.00012	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0018	0.003	0.0010	<0.004
6	20230331	康杨镇寺门村	0.0005	0.005	0.00007	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0014	0.004	0.0012	<0.004
7	20230332	康杨镇河滩村	0.0006	0.008	0.00010	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0006	0.003	0.0011	<0.004
8	20230333	康杨镇孕么堂村	0.0009	0.008	0.00006	<0.00007	0.00010	<0.00006	0.0008	0.002	0.0015	<0.004
9	20230334	贾加乡贾家村	0.0005	0.008	0.00007	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0004	0.002	0.0012	<0.004
10	20230335	贾加乡南当村	0.0006	0.006	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0006	0.003	0.0019	<0.004
11	20230336	贾加乡羊列村	0.0009	0.007	<0.00006	<0.00007	0.00008	<0.00006	0.0015	0.002	0.0019	<0.004
12	20230337	贾加乡安中村	0.0006	0.007	0.00016	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0006	0.002	0.0022	<0.004
13	20230338	措周乡俄什加村	0.0009	0.007	0.00011	<0.00007	0.00010	<0.00006	0.0002	0.002	0.0015	<0.004
14	20230339	措周乡石乃核村	0.0009	0.005	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0007	0.002	0.0012	<0.004
15	20230340	措周乡措干口村	0.0011	0.008	0.00066	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0018	0.002	0.0019	<0.004
16	20230341	措周乡措香村	0.0009	0.007	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0020	0.002	0.0019	<0.004
17	20230342	昂拉乡措加村	0.0006	0.007	0.00008	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0020	0.002	0.0022	<0.004
18	20230343	昂拉乡牙那东村	0.0009	0.007	0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0005	0.002	0.0020	<0.004
19	20230344	昂拉乡德吉村	0.0009	0.007	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0007	0.003	0.0010	<0.004
20	20230345	昂拉乡科沙塘村	0.0011	0.006	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0005	0.002	0.0020	<0.004
21	20230346	马克堂镇勒见村	0.0007	0.009	0.00066	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0018	0.003	0.0015	<0.004
22	20230347	马克堂镇要其村	0.0006	0.010	0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0014	0.003	0.0010	<0.004
23	20230348	马克堂镇回民村	0.0005	0.007	0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0006	0.003	0.0012	<0.004
24	20230349	马克堂镇马克堂村	0.0006	0.007	0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0008	0.002	0.0011	<0.004
25	20230350	当顺乡才龙村	0.0008	0.007	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0005	0.003	0.0015	<0.004
26	20230351	当顺乡古浪堤村	0.0009	0.007	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0007	0.004	0.0008	<0.004
27	20230352	当顺乡东当村	0.0014	0.006	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0005	0.003	0.0008	<0.004
28	20230353	当顺乡古什当村	0.0005	0.009	<0.00006	<0.00007	0.00007	<0.00006	0.0018	0.002	0.0005	<0.004
29	20230354	能科乡德欠村	0.0006	0.010	<0.00006	<0.00007	0.00008	<0.00006	0.0014	0.002	0.0014	<0.004
30	20230355	能科乡拉萨村	0.0009	0.007	<0.00006	<0.00007	0.00008	<0.00006	0.0006	0.003	0.0014	<0.004
31	20230356	能科乡下扎村	0.0005	0.007	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0008	0.002	<0.0006	<0.004
32	20230357	能科乡子哈贡村	0.0006	0.007	0.00130	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0004	0.002	0.0006	<0.004
33	20230358	尖扎滩乡岗毛村	0.0009	0.007	0.00016	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0006	0.002	0.0016	<0.004
34	20230359	尖扎滩乡幸福村	0.0006	0.006	<0.00006	<0.00007	0.00010	<0.00006	0.0015	0.002	<0.0006	<0.004
35	20230360	尖扎滩石乃亥村	0.0008	0.009	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0006	0.070	0.0012	<0.004
36	20230361	尖扎滩杨智村	0.0009	0.010	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0002	0.062	0.0011	<0.004
37	20230362	市政供水	0.0014	0.007	<0.00006	<0.00007	0.00008	<0.00006	0.0007	0.030	0.0013	<0.004
38	20230363	市政供水	0.0005	0.007	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0018	0.002	0.0011	<0.004
39	20230364	市政供水	0.0006	0.007	<0.00006	<0.00007	0.00010	<0.00006	0.0020	0.003	0.0022	<0.004
40	20230365	市政供水	0.0009	0.007	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0020	0.002	0.0011	<0.004
41	20230366	市政供水	0.0005	0.006	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0005	0.002	0.0015	<0.004
42	20230367	市政供水	0.0006	0.009	<0.00006	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0007	0.002	0.0008	<0.004
43	20230368	加让小学	0.0009	0.010	0.00010	<0.00007	0.00009	<0.00006	0.0005	0.002	0.0008	<0.004
44	20230369	康杨中学	0.0006	0.010	<0.00006	<0.00007	0.00008	<0.00006	0.0018	0.070	0.0007	<0.004